

## Aide-mémoire événement extérieur

### Organisation d'un événement accessible aux personnes en situation de handicap

#### Indications pour remplir la grille d'évaluation :

Tous les critères de la grille représentent des éléments essentiels pour garantir une accessibilité optimale et une expérience inclusive pour toutes les personnes en situation de handicap : idéalement, chaque critère applicable devrait donc être cochée « O » pour oui.

Les critères marqués d'un astérisque (\*) sont non obligatoires : s'ils ne sont pas présents dans l'aménagement évalué, cochez simplement « N/A » (non applicable) et poursuivez l'évaluation. En revanche, s'ils sont présents, ils doivent être analysés et adaptés conformément aux exigences d'accessibilité décrites.

Utilisez toujours la colonne « N/A » uniquement lorsque le critère ne s'applique réellement pas à l'événement ou à l'espace évalué.

| 1. Transport et Stationnement* |                                                                                                          | O                        | NA                       |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                | Zone de débarcadère plane, antidérapante, dégagée et près de l'entrée (50 m). *                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Signalisation claire et visible (panneaux + marquage au sol). *                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Stationnements réservés avec dégagement latéral minimum de 150 cm. *                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Zone d'attente sécuritaire en retrait de la circulation (banc, ombre, information visuelle et sonore). * | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. Entrée et Accueil           |                                                                                                          |                          |                          |
|                                | Entrée repérable, sans marche, ni seuil et dégagée.                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Comptoir d'accueil abaissé (73 cm et 86 cm du sol), terminal sans fil et tactile. *                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Aire de manœuvre minimum de 170 cm devant les comptoirs. *                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Zone d'attente assise disponible en retrait de la circulation en cas de file d'attente. *                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Affichage visuel clair et pictogramme d'accessibilité.                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                | Moyens de communication : papier (en braille), tablette, ardoise, LSQ sur demande.                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                         |                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                         | Kiosques accessibles (comptoir entre 73 cm et 86 cm au-dessus du sol, dégagements pour les genoux d'au moins 82 cm de largeur; 48 cm de profondeur; 68,5 cm de hauteur). * | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Personnel formé pour l'assistance.                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>3. Parcours et Circulation</b>       |                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|                                         | Chemins continus, plats, fermes, antidérapants et sans obstacle d'au moins 160 cm de largeur.                                                                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Pente $\leq 1:20$ (5%), rampes $\leq 1:12$ (8%) avec palier de repos à chaque 9 mètres.                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Aire de manœuvre minimum de 170 cm.                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Éclairage diffus et sans éblouissement.                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Repères tactiles et contrastes visuels (bandes podotactiles, bandes de guidage).                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Cache-fils avec pente douce et de couleur contrastante.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>4. Scènes et Espaces d'activités</b> |                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|                                         | Rampe $\leq 1:12$ (8 %) d'une largeur minimum de 100 cm ou plateforme élévatrice.                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Surfaces plates, fermes, antidérapantes et sans obstacles.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Scène résistante au poids des aides à la mobilité utilisées (fauteuils roulants- tri/quadriporteur).                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Surface bien délimitée (bandes de couleur contrastante).                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Micro ajustable, éclairage doux pour lecture labiale.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>5. Zone de vision et public</b>      |                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|                                         | Espaces réservés pour fauteuils roulants- tri/quadriporteur, accompagnateurs et animaux d'assistance, signalé par pictogramme d'accessibilité.                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Surfaces plates, fermes, antidérapantes.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Vue dégagée sur la scène et interprètes.                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Sous-titres en direct / écrans géants si possible. *                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Boucle magnétique / système FM signalé par pictogramme d'accessibilité.                                                                                                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                         | Variété de sièges (avec/sans accoudoir, dossiers, tailles variées).                                                                                                        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>6. Zone calme et sensorielle</b>     |                                                                                                                                                                            |                          |                          |
|                                         | Accès facile, près mais à l'écart du parcours principal.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                          | Espace fermé, surveillance discrète, bruit limité.                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                          | Matériel apaisant (coussins, objets sensoriels, casques antibruit).                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>7. Toilettes et Installations</b>     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|                                          | Toilettes universelles accessibles à proximité de chaque grande zone, signalées par le pictogramme d'accessibilité (siège de toilette entre 43 cm à 48 cm du sol, barres d'appui horizontales et en L à au plus 85 cm du sol, espace de transfert d'au moins 90 cm) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                          | Surface plane et aire de manœuvre de minimum 170 cm devant la cabine.                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>8. Aires de repos et Points d'eau</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |                          |
|                                          | Sièges accessibles (hauteur entre 46 cm et 50 cm, support dorsal avec/sans accoudoirs).                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                          | Tables accessibles (entre 73 cm et 86 cm du sol, dégagement pour les genoux d'au moins 82 cm de largeur; 48 cm de profondeur; 68,5 cm de hauteur).                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                          | Points d'eau accessibles pour personnes (75 cm et 90 cm du sol) et animaux d'assistance.                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|                                          | Mobiliers de couleur contrastante.                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

\* Les critères marqués d'un astérisque ne sont pas obligatoires. Toutefois, s'ils sont présents, ils doivent être adaptés. |